certi nergie
Organisme de contrôle agréé

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux	**E-mail**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		
N° Compte BE57 0688 9789 1035	**TVA BE0536501654**		

BELAC 563 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL


CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 05/2026/53991/D01:1

RÉF. 05/2026/53991/D01:2

DATE DU CONTRÔLE 18/02/2026 (9:00 - 9:50) **AGENT VISITEUR**

ADRESSE DU CONTRÔLE Place Marché aux Légumes 15 - 5000 Namur **TYPE DE CONTRÔLE** Visite de contrôle (6.5.)





› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation	**Place Marché aux Légumes 15 - 5000 Namur**
Type de locaux	**Unité d'habitation (appartement)**
Propriétaire	
Responsable des travaux	**Electrici-ben**
#TVA	**BE 0835.324.012**
Dérogations applicables/appliquées	**Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.)**

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	**ORES ASSETS**
Code EAN	**non communiqué**
Numéro du compteur	**4400458**
Index jour/nuit	**0004344/0004296**
Type de coupure générale	**Teco**
Câble compteur - tableau	**XVB 4 x 10 mm²**
Tension nominale de service	**3x400V + N - AC**
Courant nominal de la protection de branchement	**21A**

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position OK | **Nombre de tableaux** 1 | **Nombre de circuits** 8

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

Les fondations datent	**D'avant le 1/10/1981**
Type d'électrode de terre	**Piquets**
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	**23,6**
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	**OK**
Test de continuité	**Concluant**
Contrôle boucle de défaut	**Concluant**
Protection contre les contacts indirects	**OK**

Dispositif différentiel de tête	**ID - 40A - 300mA - type A - test OK**
Dispositif différentiel supplémentaire	**ID - 40A - 30mA - type A - test OK**
Dispositif différentiel supplémentaire	**ID - 40A - 30mA - type A - test OK**
Dispositif différentiel supplémentaire	**ID 40A 30mA type A teste OK**
Fixation/Etat/Détérioration matériel	**OK**
Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	**OK**
Protection contre les contacts directs	**OK**
Résistance générale d'isolement (MΩ)	**8,78**
Adéquation DPCDR – prise de terre	**OK**
Adéquation protections surintensités – sections	**OK**

CONCLUSION : CONFORME ☑

A la date du **18/02/2026**, **l'installation électrique de Place Marché aux Légumes 15 - 5000 Namur est conforme** aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le **18/02/2051.**

Le contrôle réalisé par **Certinergie** a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent